



Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:



[1] **TEHNIČKI NALAZ ZA AKTIVNOST INSTALIRANJA**

[2] Oznaka tehničkog nalaza: **TN-IN 18/11/383**

[3] Tvrtka: **IN ELEKTRO d.o.o.**

[4] Adresa: **Stanka Vraza 26, 35000 Slavonski Brod**

[5] Ex-Agencija, nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj prema Uredbi o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, NN br. 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14, potvrđuje da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom NN 39/06 i 106/07 (Pravilnik o tehničkom nadgledanju), za aktivnost instaliranja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

[6] Područje osposobljenosti:

**IZVOĐENJE, MJERENJE I ISPITIVANJE ELEKTROENERGETSKIH I
ELEKTROINSTRUMENTACIJSKIH UREĐAJA I INSTALACIJA**

[7] Tehničko nadgledanje je provedeno prema:

**Pravilnik o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07);
HRN EN 60079-14:2014; HRN HD 60364-6:2016**

[8] Ovaj tehnički nalaz je temeljen na izvješću o tehničkom nadgledanju broj 18/11/383 od 12.06.2018. Tehnički nalaz može biti povučen ako tvrtka više ne udovoljava uvjetima navedenim u Prilogu IV Pravilnika NN 39/06 i 106/07.

[9] Tehnički nalaz vrijedi od **13.06.2018.** do **13.06.2021.**

[10] Sjednica Ex-Savjeta br. 122 (595) točka V 3.1.13.

PB.18.TNA.422/DD

Datum prvog izdanja: 13.06.2018.

Datum zadnjeg izdanja: 13.06.2018.



Ex-Agencija
Direktor Tehničkog sektora:

Dr. sc. Ivica Gavranić, dipl. ing. el.