



Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:



[1] **TEHNIČKI NALAZ ZA AKTIVNOST ODRŽAVANJA**

- [2] Oznaka tehničkog nalaza: **TN-ODA 18/11/383**
- [3] Tvrtka: **IN ELEKTRO d.o.o.**
- [4] Adresa: **Stanka Vraza 26, 35000 Slavonski Brod**
- [5] Ex-Agencija, nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj prema Uredbi o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, NN br. 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14, potvrđuje da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV *Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom NN 39/06 i 106/07 (Pravilnik o tehničkom nadgledanju)*, za aktivnost održavanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.
- [6] Područje osposobljenosti:

**ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKE I  
ELEKTROINSTRUMENTACIJSKE OPREME I INSTALACIJA**

- [7] Tehničko nadgledanje je provedeno prema:

**Pravilnik o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07);  
HRN EN 60079-17:2014; HRN HD 60364-6:2016**

- [8] Ovaj tehnički nalaz je temeljen na izvješću o tehničkom nadgledanju broj 18/11/383 od 12.06.2018.  
Tehnički nalaz može biti povučen ako tvrtka više ne udovoljava uvjetima navedenim u Prilogu IV Pravilnika NN 39/06 i 106/07.
- [9] Tehnički nalaz vrijedi od **13.06.2018.** do **13.06.2021.**
- [10] Sjednica Ex-Savjeta br. 122 (595) točka V 3.1.14. PB.18.TNA.422/DD  
Datum prvog izdanja: 13.06.2018. Datum zadnjeg izdanja: 13.06.2018.



Ex-Agencija  
Direktor Tehničkog sektora:

Dr. sc. Ivica Gavranić, dipl. ing. el.